

Przedmiar robót

Przedmiot przedmiaru: **Dobór przeponowego naczynia wzbiórczego**

Lokalizacja:

**Budynek II LO przy ul. Kosynierów Kościuszkowskich 6 w
Toruniu**

Zamawiający:

Gmina Miasta Toruń; 87-100 Toruń , ul. Wały gen.Sikorskiego 8

**Opracowany przez: Pracownia Projektowa "ACM"
Toruń, ul. Łąkowa 34A/7**

Przedmiar sporządził
Pracownia Projektowa "ACM"
Toruń, ul. Łąkowa 34A/7

Data: 05.03.2025

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 05.03.2025 str. 2

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
10	KNNR 4 403-3 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach, o średnicy nominalnej 25 mm	m	2,50
20	KNR 2-15 507-1 Naczynia wzbiorcze pionowe systemu zamkniętego Reflex N 600	szt	1
30	KNNR 4 411-3 Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 25 mm SU1	szt	1,00
40	KNNR 4 524-3 Zawory bezpieczeństwa sprężynowe SYR 1915, dla ciśnień 0,6 MPa o średnicy nominalnej 25 mm	szt	1,00
50	KNR 4-02 505-2 Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o średnicy 25-32 mm	szt	1,00
60	KNR 7-12 101-4 Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne od stanu B do 3-go stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm	m2	0,24
70	KNR 7-12 105-4 Odtłuszczenie rurociągów	m2	0,24
80	KNR 7-12 201-4 Malowanie pędzlem (farby do gruntowania miniowe) rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm	m2	0,24

----- Koniec wydruku -----